



СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

В. Н. Яншин

"20" января 2006 г.

Делители напряжения ДН-220пт	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер 33613-06
------------------------------	--

Изготовлены по технической документации ООО «Тестсет», г. Санкт-Петербург, в количестве 10 штук. Заводские номера: 06; 07; 08; 09; 11; 12; 13; 14; 15; 17.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Делитель напряжения ДН-220пт предназначен для использования в качестве масштабного преобразователя фазных высоких напряжений в сетях электроэнергетических объектов и в высоковольтных лабораториях при проверке измерительных трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и менее точных с номинальными напряжениями 35/√3 кВ, 110/√3 кВ и 220/√3 кВ.

Область применения – электротехническая промышленность.

ОПИСАНИЕ

Делитель напряжения ДН-220пт собран по схеме резистивно-емкостного масштабного преобразователя. Плечо высокого напряжения собрано из последовательно соединенных конденсаторов, шунтированных резисторами. Плечо низкого напряжения собрано из прецизионных конденсаторов, соединенных параллельно. Оба плеча делителя помещены в герметичный диэлектрический корпус, заполненный элегазом.

Делитель состоит из следующих основных узлов:

- высоковольтного конденсатора с элегазовой изоляцией;
- узла выходных разъемов;
- соединительного кабеля;
- основания.

В диэлектрический корпус делителя вмонтирован клапан для контроля давления элегаза.

В плече низкого напряжения установлен разрядник для защиты от перенапряжения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики:

- диапазоны измерений действующих значений высокого напряжения переменного тока частотой 50 Гц, кВ: 16...25; 28...42; 50...77; 101...153;
- номинальные коэффициенты деления: 350; 1100; 2200;
- пределы допускаемой относительной основной погрешности при измерении напряжения переменного тока синусоидальной формы номинальной частотой 50 Гц (погрешность по напряжению), %: ± 0,1;
- пределы допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении фазового угла (погрешность по углу): мин.: ± 5.

Общие технические характеристики:

- время установления рабочего режима, не более, с 5;
- входная емкость делителя, не более, пФ:
 - ввод 35/√3 кВ 1140;
 - ввод 110/√3 кВ 365;

- ввод $220/\sqrt{3}$ кВ 365;
- активное сопротивление нагрузки выходных цепей делителя, кОм: 1000 ± 5 ;
 - избыточное давление элегаза, МПа: 0,35...0,25;
 - габаритные размеры делителя:
 - высота, мм: 1600;
 - диаметр корпуса, мм: 300;
 - масса делителя, не более, кг: 20;
 - длина соединительного кабеля, м: $20 \pm 0,1$.

Нормальные условия применения: по ГОСТ 22261, с допускаемым отклонением температуры от нормального значения ± 5 °С.

Рабочие условия применения (климатические воздействия): по ГОСТ 22261, для средств измерений группы 2.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на табличку делителя методом трафаретной печати, на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект делителя входят составные части, принадлежности и документация, приведенные в таблице 1.

Таблица 1— Комплектность делителя

Наименование	Количество	Примечание
1 Делитель напряжения в сборе	1	
2 Кабель измерительный	1	20 метров
3 Манометр для контроля давления элегаза	1	
4 Руководство по эксплуатации	1	
5 Методика поверки	1	
6 Транспортная тара	1	

ПОВЕРКА

Поверку делителей ДН-220пт проводят в соответствии с документом «Делители напряжения ДН-220пт. Методика поверки», согласованным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2006 г.

Перечень основных средств поверки приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Основные средства поверки

Наименование средств поверки	Основные метрологические и технические характеристики
1 Трансформатор напряжения измерительный эталонный 4820spez	Номинальные первичные напряжения: $110/\sqrt{3}$ кВ, $220/\sqrt{3}$ кВ; номинальное вторичное напряжение: $100/\sqrt{3}$ В; кл. точности 0,02
2 Трансформатор напряжения измерительный лабораторный НЛЛ-35	Номинальное первичное напряжение: $35/\sqrt{3}$ кВ, номинальное вторичное напряжение: $100/\sqrt{3}$ В; кл. точности 0,1
3 Прибор сравнения КНТ-03	Пределы измерений погрешности по напряжению, %: $\pm 0,1999$; абсолютная погрешность по напряжению, %: $\pm(0,001 + 0,03 \cdot \Delta_f)$ абсолютная погрешность по углу, мин.: $\pm(0,1 + 0,03 \cdot \Delta_\delta)$

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип делителя напряжения ДН-220пт утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Тестсет».

199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 24 линия, д. 15/2. Тел. (812) 321-48-05.

Факс (812) 528-56-33.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Техноресурс».

119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39. Тел./факс (495) 1370047



Генеральный директор

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Цыганкова".

Д. В. Цыганкова