

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 2363 от 03.11.2017 г.)

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 330 кВ Василеостровская

**Назначение средства измерений**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 330 кВ Василеостровская (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

**Описание средства измерений**

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (далее по тексту - ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (далее по тексту - ТТ) по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения (далее по тексту - ТН) по ГОСТ 1983-2001 и счетчики активной и реактивной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерений активной электроэнергии и по ГОСТ Р 52425-2005 в режиме измерений реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблице 2.

2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (далее по тексту - ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных ЭКОМ-3000 (далее по тексту - УСПД), каналообразующую аппаратуру, устройство синхронизации времени (далее по тексту - УСВ), входящее в состав УСПД.

3-й уровень - информационно-измерительный комплекс (далее по тексту - ИВК), включающий в себя Центр сбора и обработки данных (далее - ЦСОД) ОАО «ФСК ЕЭС», ЦСОД МЭС Северо-Запада, комплекс измерительно-вычислительный АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) (далее по тексту - ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)), а также устройства синхронизации времени в каждом ЦСОД, аппаратуру приема-передачи данных и технические средства для организации локальной вычислительной сети (далее по тексту - ЛВС), разграничения прав доступа к информации. В ЦСОД ОАО «ФСК ЕЭС» используется программное обеспечение (далее по тексту - ПО) «АИИС КУЭ ЕНЭС».

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) состоят из трех уровней АИИС КУЭ.

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на входы УСПД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных на верхний уровень системы, а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.

УСПД раз в 4 часа опрашивается коммуникационным сервером опроса ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) по основному (канал связи единой цифровой связи электроэнергетики на основе оптоволоконной технологии передачи информации) или резервному (спутниковый VSAT) каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически передает полученные данные в базу данных (далее по тексту - БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп). В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому измеряемому параметру.

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) автоматически формирует файл отчета с результатами измерений при помощи ПО «АИИС КУЭ ЕНЭС», в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС», а также в другие заинтересованные организации-участники оптового рынка электрической энергии.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (далее по тексту - СОЕВ), которая охватывает уровень счётчиков, ИВКЭ и ИВК. АИИС КУЭ оснащена устройством синхронизации системного времени, на основе приемника сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую коррекцию показаний часов УСПД и сервера БД. Коррекция показаний часов УСПД проводится при расхождении часов УСПД и времени приемника более чем на  $\pm 1$  с, погрешность синхронизации не более 1 с. Часы счётчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счётчиков проводится при расхождении часов счётчика и УСПД более чем на  $\pm 2$  с.

Журналы событий счётчика электрической энергии и УСПД отражают время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

### Программное обеспечение

В АИИС КУЭ ПС 330 кВ Василеостровская используется ПО «АИИС КУЭ ЕНЭС» версии не ниже 3.1.0, в состав которого входят программы, указанные в таблице 1. ПО «Метроскоп» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО.

Таблица 1 - Метрологические значимые модули ПО

Идентификационные признаки	Значение
Идентификационное наименование ПО	ПО «АИИС КУЭ ЕНЭС» DataServer DataServer_USPD
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3.1.0
Цифровой идентификатор ПО	B45A806C89B31900EBC38F962EC67813 DEB05041E40F7EA8AA505683D781295F
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5

Комплекс измерительно-вычислительный АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп), включающий в себя ПО, внесен в Госреестр СИ РФ под № 45048-10; Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2, нормированы с учетом ПО.

Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной цифровой подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

**Метрологические и технические характеристики**

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблице 2

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики

Номер ИК	Наименование объекта	Измерительные компоненты				Вид электро-энергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счётчик	УСПД		Основ-ная погреш-ность, %	Погреш-ность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПС 330 кВ Василеостровская								
1	КЛ 330 кВ Северная-Василеостровская	JK ELK CN3 Кл. т. 0,2S 2000/1 Зав. № 2012.2274.02/6; Зав. № 2012.2274.02/7; Зав. № 2012.2274.02/3	EGK 420 Кл. т. 0,2 330000/100 Зав. № 2012.2345.01/18; Зав. № 2012.2345.01/11; Зав. № 2012.2345.01/19	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219612	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
2	330 Резерв	JK ELK CN3 Кл. т. 0,2S 2000/1 Зав. № 2012.2274.02/2; Зав. № 2012.2274.02/9; Зав. № 2012.2274.02/8	EGK 420 Кл. т. 0,2 330000/100 Зав. № 2012.2345.01/14; Зав. № 2012.2345.01/13; Зав. № 2012.2345.01/16	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219674	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КЛ 330 кВ Завод Ильич-Василеостровская	JK ELK CN3 Кл. т. 0,2S 2000/1 Зав. № 2012.2274.02/5; Зав. № 2012.2274.02/1; Зав. № 2012.2274.02/4	EGK 420 Кл. т. 0,2 330000/100 Зав. № 2012.2345.01/4; Зав. № 2012.2345.01/6; Зав. № 2012.2345.01/5	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219659	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
4	Ввод 330 кВ АТ-1	SB 0,8 Кл. т. 0,2S 400/1 Зав. № 11-041887; Зав. № 11-041888; Зав. № 11-041889	EGK 420 Кл. т. 0,2 330000/100 Зав. № 2012.2345.01/2; Зав. № 2012.2345.01/1; Зав. № 2012.2345.01/3	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219601	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
5	Ввод 330 кВ АТ-2	SB 0,8 Кл. т. 0,2S 400/1 Зав. № 11-041886; Зав. № 11-041884; Зав. № 11-041885	EGK 420 Кл. т. 0,2 330000/100 Зав. № 2012.2345.01/7; Зав. № 2012.2345.01/10; Зав. № 2012.2345.01/8	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219616	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
6	Р 330	SB 0,8 Кл. т. 0,2S 200/1 Зав. № 12030791; Зав. № 12030793; Зав. № 12030792	EGK 420 Кл. т. 0,2 330000/100 Зав. № 2012.2345.01/9; Зав. № 2012.2345.01/17; Зав. № 2012.2345.01/12	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219611	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	В 110 АТ-1	ELK-CT0 Кл. т. 0,2S 2000/1 Зав. № 2012.2284.14/1; Зав. № 2012.2284.14/2; Зав. № 2012.2284.14/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219605	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
8	ПС 330 кВ Василеостровская, КРУЭ 110 кВ, 1С 110 кВ, яч. 2, КЛ 110 кВ Василеостровская - Крестовская №1	ELK-CT0 Кл. т. 0,2S 1000/1 Зав. № 2012.2284.13/1; Зав. № 2012.2284.13/2; Зав. № 2012.2284.13/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219623	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
9	ПС 330 кВ Василеостровская, КРУЭ 110 кВ, 1С 110 кВ, яч. 3, КЛ 110 кВ Василеостровская - Петровская I цепь	ELK-CT0 Кл. т. 0,2S 1000/1 Зав. № 2012.2284.12/1; Зав. № 2012.2284.12/2; Зав. № 2012.2284.12/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219628	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
10	ПС 330 кВ Василеостровская, КРУЭ 110 кВ, 1С 110 кВ, яч. 4, КЛ 110 кВ Василеостровская - ММПС Намыв-2	ELK-CT0 Кл. т. 0,2S 1000/1 Зав. № 2012.2284.11/1; Зав. № 2012.2284.11/2; Зав. № 2012.2284.11/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219635	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ПС 330 кВ Василеостровская, КРУЭ 110 кВ, 1С 110 кВ, яч. 5	ELK-CT0 Кл. т. 0,2S 1000/1 Зав. № 2012.2284.10/1; Зав. № 2012.2284.10/2; Зав. № 2012.2284.10/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219625	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
12	ПС 330 кВ Василеостровская, КРУЭ 110 кВ, 1С 110 кВ, яч. 6, КЛ 110 кВ Василеостровская - ПС-104 Василеост- ровская I цепь	ELK-CT0 Кл. т. 0,2S 1000/1 Зав. № 2012.2284.09/1; Зав. № 2012.2284.09/2; Зав. № 2012.2284.09/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219597	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
13	СВ 1 2-110	ELK-CT0 Кл. т. 0,2S 2000/1 Зав. № 2012.2284.02/1; Зав. № 2012.2284.02/2; Зав. № 2012.2284.02/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.05	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219621	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
14	ПС 330 кВ Василеостровская, КРУЭ 110 кВ, 2С 110 кВ, яч. 10, КЛ 110 кВ Василеостровская - ПС-104	ELK-CT0 Кл. т. 0,2S 1000/1 Зав. № 2012.2284.08/1; Зав. № 2012.2284.08/2; Зав. № 2012.2284.08/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.06	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219617	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	В 110 АТ-2	ELK-CT0 Кл. т. 0,2S 2000/1 Зав. № 2012.2284.07/1; Зав. № 2012.2284.07/2; Зав. № 2012.2284.07/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.06	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219600	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
16	ПС 330 кВ Василеостровская, КРУЭ 110 кВ, 2С 110 кВ, яч. 12, КЛ 110 кВ Василеостровская - Крестовская №2	ELK-CT0 Кл. т. 0,2S 1000/1 Зав. № 2012.2284.06/1; Зав. № 2012.2284.06/2; Зав. № 2012.2284.06/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.06	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219636	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
17	ПС 330 кВ Василеостровская, КРУЭ 110 кВ, 2С 110 кВ, яч. 13, КЛ 110 кВ Василеостровская - Петровская II цепь	ELK-CT0 Кл. т. 0,2 1000/1 Зав. № 2012.2284.05/1; Зав. № 2012.2284.05/2; Зав. № 2012.2284.05/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.06	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219595	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
18	ПС 330 кВ Василеостровская, КРУЭ 110 кВ, 2С 110 кВ, яч. 14, КЛ 110 кВ Василеостровская - Гаванская	ELK-CT0 Кл. т. 0,2S 1000/1 Зав. № 2012.2284.04/1; Зав. № 2012.2284.04/2; Зав. № 2012.2284.04/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.06	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219643	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	ПС 330 кВ Василеостровская, КРУЭ 110 кВ, 2С 110 кВ, яч. 15	ELK-СТО Кл. т. 0,2S 1000/1 Зав. № 2012.2284.03/1; Зав. № 2012.2284.03/2; Зав. № 2012.2284.03/3	EGK 145-3/VT1 Кл. т. 0,2 110000/100 Зав. № 2012.2507.06	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 01219594	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,5  ±2,6
20	ТСН-1 35 кВ	ТОЛ-СЭЩ-35 У2 Кл. т. 0,5S 50/5 Зав. № 00125-13; Зав. № 00131-13; Зав. № 00116-13	НАЛИ-СЭЩ-35 У2 Кл. т. 0,5 35000/100 Зав. № 00008-13	A1805RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 01219714	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±1,1  ±2,7	±3,0  ±4,8
21	ТСН-2 35 кВ	ТОЛ-СЭЩ-35 У2 Кл. т. 0,5S 50/5 Зав. № 00108-13; Зав. № 00109-13; Зав. № 00135-13	НАЛИ-СЭЩ-35 У2 Кл. т. 0,5 35000/100 Зав. № 00010-13	A1805RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 01219680	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±1,1  ±2,7	±3,0  ±4,8
22	ПС 330 кВ Василеостровская, ЗРУ 10 кВ, С10, яч. 301, ТСН-3 (10/0,4 кВ)	ТОЛ-СЭЩ-10 У2 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 05842-13; Зав. № 07718-13; Зав. № 05855-13	НАЛИ-СЭЩ-10 У2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 00182-13	A1805RALQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1 Зав. № 01219703	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±1,1  ±2,7	±3,0  ±4,8



Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	ТСН-1 0,4 кВ	ТСН-10 Кл. т. 0,5S 2000/5 Зав. № 109833; Зав. № 109829; Зав. № 109832	-	A1805RLQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01219715	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±1,0  ±2,4	±3,3  ±5,7
24	ТСН-2 0,4 кВ	ТСН-10 Кл. т. 0,5S 2000/5 Зав. № 109831; Зав. № 109827; Зав. № 109828	-	A1805RLQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01219733	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±1,0  ±2,4	±3,3  ±5,7
25	ТСН-3 0,4 кВ	ТСН-10 Кл.т. 0,5S 2000/5 Зав. № 109830; Зав. № 109834; Зав. № 109826	-	A1805RLQ- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 01219718	ЭКОМ- 3000 Зав. № 10135075	активная  реактив- ная	±0,6  ±1,3	±1,7  ±3,8

Примечания:

1. Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).
2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
3. Допускается замена УСПД, измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2. Замена оформляется актом в установленном порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа (АИИС КУЭ) ПС 330 кВ Василеостровская как его неотъемлемая часть.
4. Погрешность в рабочих условиях указана для  $\cos \varphi = 0,8$  инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от 0 °С до плюс 40 °С.

Таблица 3 - Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных каналов	25
<b>Нормальные условия:</b> параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - частота, Гц - температура окружающей среды, °С	от 98 до 102 от 100 до 120 (50±0,15) от +21 до +25
<b>Условия эксплуатации:</b> параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - частота, Гц - температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С - температура окружающей среды в месте расположения электросчетчиков, °С - температура окружающей среды в месте расположения сервера, °С	от 90 до 110 от 2 до 120 (50±0,4) от -40 до +70 от -40 до +65 от +10 до +30
<b>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</b> <b>Электросчетчики:</b> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч <b>УСПД:</b> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч <b>Сервер:</b> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 2 75000 1 70000 1
<b>Глубина хранения информации</b> <b>Электросчетчики:</b> - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сутки, не менее - при отключении питания, лет, не менее <b>УСПД:</b> - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу, суток, не менее - при отключении питания, лет, не менее <b>Сервер:</b> - хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	45 10 45 10 3,5

**Надежность системных решений:**

- защита от кратковременных сбоя питания сервера и УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счётчика:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекции времени в счетчике и УСПД;
  - пропадание и восстановление связи со счетчиком;

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - электросчётчика;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - УСПД;
  - сервера;
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
  - электросчетчика;
  - УСПД;
  - сервера.

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

### **Знак утверждения типа**

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 330 кВ Василеостровская типографским способом.

### **Комплектность средства измерений**

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Рег. №	Количество, шт.
1	2	3	4
Трансформатор тока	JK ELK CN3	41960-09	9
Трансформатор тока	SB 0,8	20951-08	9
Трансформатор тока	ELK-CT0	49474-12	39
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35 У2	40086-08	6
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	49991-12	3
Трансформатор тока	ТСН-10	26100-03	9
Трансформатор напряжения	EGK 420	41962-09	18

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
Трансформатор напряжения	EGK 145-3/VT1	41074-09	2
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-35 У2	51621-12	3
Счётчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	31857-11	22
Счётчик электрической энергии многофункциональный	A1805RLQ-P4GB-DW-4	31857-11	3
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	17049-09	1
Программное обеспечение	СПО «Метроскоп»	-	1
Методика поверки	МП 60501-15 с изменением № 1	-	1
Формуляр	-	-	1

### Поверка

осуществляется по документу МП 60501-15 с изменением № 1 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 330 кВ Василеостровская. Измерительные каналы. Методика поверки с изменением № 1», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 26.09.2017 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока - в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- по МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- по МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- счетчиков A1802RALQ-P4GB-DW-4 - по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки ДЯИМ.411152.018 МП», согласованному с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г.;
- счетчиков A1805RLQ-P4GB-DW-4 - по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки ДЯИМ.411152.018 МП», согласованному с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г.;
- УСПД ЭКОМ-3000 - по документу «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459 МП», согласованному с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в мае 2009 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20 до плюс 60 °С, дискретность 0,1 °С; диапазон измерений относительной влажности от 10 до - 100%, дискретность 0,1%.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием АИИС КУЭ ПС 330 кВ Василеостровская, аттестованной ФГУП «ВНИИМС», аттестат об аккредитации № 01.00225-2011 от 29.06.2011 г.

**Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 330 кВ Василеостровская**

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

**Изготовитель**

Акционерное общество «Р.В.С.» (АО «Р.В.С.»)

Юридический адрес: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр 1, офис 807

Почтовый адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10 стр.1

ИНН 7718766147

Телефон/факс: +7 (495) 643-18-78

E-mail: [inbox@rvsco.ru](mailto:inbox@rvsco.ru)

Web-сайт: [www.rvsco.ru](http://www.rvsco.ru)

**Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

ИНН 7733157421

Адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Телефон: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон / факс: +7 (495) 437-55-77 / 437-56-66

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)

Web-сайт: [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.