

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ГЦИ СИ  
ФГУП «ВНИИМС»

В. Н. Яншин

« 23 » апреля 2009 г.



Трансформаторы тока Т – 0,66 УЗ	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер 40473-09
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Выпускаются по технической документации УП «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА»  
ТУ РБ 05544590.020-97, Республика Беларусь.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформаторы тока Т-0,66УЗ предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в электрических цепях переменного тока номинальной частотой 50 или 60 Гц.

Применяются в энергетике в схемах измерения и учета электроэнергии. Трансформаторы класса точности 0,5S могут применяться в системах коммерческого учета электроэнергии.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия трансформаторов тока основан на преобразовании измеряемых токов, протекающих по первичной обмотке, в токи, имеющие существенно меньшие пропорциональные значения.

Трансформаторы тока состоят из магнитопровода и обмоток. Корпус трансформаторов тока выполнен из пластмассы.

Трансформаторы тока Т-0,66УЗ имеют исполнения: Т-0,66УЗ и ТОП-0,66УЗ на первичные токи от 10 до 400 А; ТШП-0,66УЗ на первичные токи от 200 до 2000 А.

Трансформаторы тока Т-0,66УЗ и ТОП-0,66УЗ имеют две обмотки: первичную и вторичную. Первичная обмотка, в зависимости от первичного тока, может быть многовитковой или одновитковой в виде шины.

У трансформаторов тока ТШП-0,66УЗ одна вторичная обмотка. Роль первичной обмотки выполняет шина распределительного устройства, в которое встраивается трансформатор, или шина, поставляемая с трансформатором по согласованию с заказчиком.

В трансформаторах тока ТОП-0,66УЗ и ТШП-0,66УЗ корпус выполнен из пожаробезопасной пластмассы, каждый контакт вторичной обмотки имеет два зажима. Трансформато-

ры тока класса точности 0,5S дополнительно имеют контакт подключения обмотки напряжения счетчика.

Выводы вторичной обмотки и контакт подключения обмотки напряжения закрыты крышкой. В конструкции трансформаторов предусмотрена возможность пломбировки от несанкционированного доступа.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальное напряжение, кВ	0,66
Номинальный первичный ток, А	10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000
Номинальная вторичная нагрузка (с коэффициентом мощности $\cos \varphi_2=0,8$ ), В·А для номинальных первичных токов: – от 10 до 800 А – 1000, 1500 и 2000 А	5 5; 10; 15; 20; 30
Класс точности по ГОСТ 7746-2001 для номинальных первичных токов: – 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 1000, 1500 и 2000 А – 600 и 800 А	0,5; 0,5S 0,5S
Номинальный вторичный ток, А	5
Номинальная частота, Гц	50 или 60
Габаритные размеры, мм, не более: – для номинальных первичных токов 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100 и 150 А классов точности 0,5 и 0,5S; 200 А класса точности 0,5S для типов: Т-0,66УЗ ТОП-0,66УЗ – для номинальных первичных токов 300 и 400 А классов точности 0,5 и 0,5S; 200 А класса точности 0,5 для типов: Т-0,66УЗ ТОП-0,66УЗ ТШП-0,66УЗ – для номинальных первичных токов 600 и 800 А – для номинальных первичных токов 1000, 1500, 2000 А	123×73×107 123×71×97 128×73×107 128×71×97 67×71×97 60×105×132 65×80,5×187
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УЗ
Средняя наработка до отказа, ч	$4 \cdot 10^5$

Таблица 2

Обозначение типа	Номинальный первичный ток, А	Класс точности по ГОСТ 7746-2001	Масса, кг, не более
Т-0,66	10, 20, 30, 40, 75, 150, 400	0,5; 0,5S	0,60

Продолжение таблицы 2

Обозначение типа	Номинальный первичный ток, А	Класс точности по ГОСТ 7746-2001	Масса, кг, не более
Т-0,66	50, 100		0,65
	200	0,5S	
	200	0,5	0,60
	300	0,5; 0,5S	0,55
ТОП-0,66-1	10, 20, 30, 40, 75, 100, 150	0,5; 0,5S	0,65
	50	0,5; 0,5S	0,70
	200	0,5S	0,65
	200	0,5	0,60
	300	0,5; 0,5S	0,55
	400		0,60
ТОП-0,66-2	10, 20, 30, 40, 75, 100, 150, 200	0,5S	0,60
	50		0,65
	300, 400		0,55
ТШП-0,66-1	200	0,5	0,60
	300	0,5; 0,5S	0,55
	400		0,60
ТШП-0,66-2	300, 400	0,5S	0,55
ТШП-0,66-1	600	0,5S	0,87
	800		0,90
	1000	0,5	0,97
	1000	0,5S	1,20
	1500	0,5	0,85
	1500	0,5S	1,05
	2000	0,5; 0,5S	0,9

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на корпус трансформатора методом литья, а также на этикетку и титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- а) трансформатор тока – 1 шт.;
- б) этикетка – 1 экз.;
- в) руководство по эксплуатации – по одному экземпляру на партию трансформаторов в количестве 10 шт. или менее, отправляемых в один адрес.

Для трансформаторов тока ТОП – 0,66 УЗ и ТШП – 0,66 УЗ на первичные токи от 10 до 400 А дополнительно:

- комплект крепежных деталей.

Для трансформаторов тока ТШП – 0,66 УЗ на первичные токи от 600 до 2000 А дополнительно:

- а) комплект крепежных деталей;
- б) шина – 1 шт. (по согласованию с заказчиком);
- в) перемычка (вывод напряжения) – 1 шт. (по согласованию с заказчиком).

## ПОВЕРКА

Поверку трансформаторов тока Т- 0,66 проводят по ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки».

Межповерочный интервал –4 года.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7746-2001	Трансформаторы тока. Общие технические условия.
ТУ РБ 05544590.020-97	Трансформаторы тока Т-0,66 УЗ. Технические условия.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип трансформаторов тока Т – 0,66 УЗ исполнений Т–0,66 УЗ, ТШП–0,66 УЗ, ТШП–0,66–1 УЗ, ТШП–0,66–2 УЗ ТОП–0,66–1 УЗ, ТОП–0,66–2 УЗ, утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Сертификат соответствия № РОСС ВУ.РБ01.В19942 выдан Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники БелГИМ.

Адрес: г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 234-98-13

Аттестат аккредитации № ВУ 112.02.1.0.0025

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Производственное республиканское унитарное предприятие  
“МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА”  
(УП “МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА”)

Адрес: Республика Беларусь, 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4  
телефон (37517) 230-11-22, факс (37517) 230-80-80,  
электронная почта [info@metz.ru](mailto:info@metz.ru), [ost@metz.ru](mailto:ost@metz.ru)

Главный инженер  
УП “МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА”



Л.Н.Стабровский

" " \_\_\_\_\_