

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «06» октября 2023 г. № 2107

Регистрационный № 90136-23

Лист № 1
Всего листов 277

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Забайкальской ЖД - филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Забайкальской ЖД - филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) типа ЭКОМ-3000, выполняющего функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя сервер, устройство синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД. С УСПД данные передаются по основному каналу связи в сервер ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, устройства синхронизации времени УСВ-3.

Периодичность сравнения показаний часов между сервером ИВК и устройством синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более, чем 2 с.

Нанесение знака поверки на конструкцию средства измерений не предусмотрено.

Нанесение заводского номера на конструкцию средства измерений не предусмотрено. АИИС КУЭ присвоен заводской номер 01-ЗАБ-2023. Заводской номер указывается в формуляре на АИИС КУЭ типографским способом. Место, способ и форма нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, приведены в формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В сервере используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

ПО «ГОРИЗОНТ» не оказывает влияния на метрологические характеристики АИИС КУЭ.

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

Идентификационные данные ПО указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ, метрологические и основные технические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК					Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК	
		Вид СИ	Тип, модификация СИ		Класс точности	Коэффициент трансформации			Рег. №
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Тарбагагай, ВЛ-286-220 кВ	Счетчик	ЕА02RAL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-II* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ 220-II* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ 220-II* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
2	Тарбагагай, ВЛ-288-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-II* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ 220-II* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ 220-II* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Тарбагатай, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
4	Тарбагатай, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
5	Тарбагатай, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	Тарбагатай, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
7	Тарбагатай, Ввод Т1-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 зав. №0968 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	800/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	800/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-05		
8	Тарбагатай, Ввод Т2-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	800/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	800/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Тарбагатай, Ф-1 35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-05		
10	Тарбагатай, Ф-2 35 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
11	Тарбагатай, Ф-3 35 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
12	Тарбагатай, Ф-4 35 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФН-35М		0,5	75/5			3690-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФН-35М		0,5	75/5			3690-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/√3/ 100/√3			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/√3/ 100/√3			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/√3/ 100/√3			912-70
13	Тарбагатай, Ф-5 35 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФН-35М		0,5	600/5			3690-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФН-35М		0,5	600/5			3690-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/√3/ 100/√3			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/√3/ 100/√3			912-05
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/√3/ 100/√3			912-05
14	Бада, ВЛ-285-220 кВ	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГФ 220-II* УХЛ1		0,2S	600/1			20645-05
		ТТ	В	ТГФ 220-II* УХЛ1		0,2S	600/1			20645-05
		ТТ	С	ТГФ 220-II* УХЛ1		0,2S	600/1			20645-05
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: √3/ 100: √3			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: √3/ 100: √3			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: √3/ 100: √3			20344-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Бада, ВЛ-287-220 кВ	Счетчик	ЕАО2РАL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
16	Бада, ВЛ-288-220 кВ	Счетчик	ЕАО2РАL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
17	Бада, ВЛ-290-220 кВ	Счетчик	ЕАО2РАL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	Бада, ШСВ-ОВ-220 кВ	Счетчик	ЕА02РАL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
19	Бада, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02РАL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	300/1	20645-07		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
20	Бада, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02РАL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	300/1	20645-07		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21	Бада, Ввод Т3-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2	0,2S	150/1	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2	0,2S	150/1	52619-13		
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2	0,2S	150/1	52619-13		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
22	Бада, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
23	Бада, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	Бада, Ввод ТЗ-27,5 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-3		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	A	ТОЛ-НТ3-35	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТ3-35	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	C	-	-	-	-		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
25	Бада, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	A	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
26	Бада, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	A	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	Бада, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
28	Бада, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
29	Бада, Ввод Т3-10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
30	Бада, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
			В							
С										
31	Бада, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
			В							
С										
32	Бада, Ф-3 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
33	Бада, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
34	Бада, Ф-5 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
35	Бада, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
36	Бада, Ф-7 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
37	Бада, Ф-8 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
38	Бада, Ф-9 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
39	Хилок, ВЛ-287-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
40	Хилок, ВЛ-289-220 кВ	Счетчик	EA02RAL-P4B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
41	Хилок, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
42	Хилок, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			60541-15
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
43	Хилок, Ввод Т3-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			60541-15
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			60541-15
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			60541-15
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
44	Хилок, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛК-СТ-35		0,2S	1000/5			58720-14
		ТТ	В	ТЛК-СТ-35		0,2S	1000/5			58720-14
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
45	Хилок, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛК-СТ-35		0,2S	1000/5			58720-14
		ТТ	В	ТЛК-СТ-35		0,2S	1000/5			58720-14
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
		ТН	С	-		-	-			-
46	Хилок, Ввод Т3-27,5 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-3		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ-35		0,5S	1000/5			47959-16
		ТТ	В	ТОЛ-35		0,5S	1000/5			47959-16
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
		ТН	С	-		-	-			-
47	Хилок, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФН-35М		0,5	150/5			3690-73
		ТТ	В	ТФН-35М		0,5	150/5			3690-73
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
48	Хилок, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТГ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТГ	В	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТГ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-05		
		ТН	С	-	-	-	-		
49	Хилок, Ввод ТЗ-35 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТГ	А	ТФНД-35М	0,5	800/5	3689-73		
		ТГ	В	-	-	-	-		
		ТГ	С	ТФНД-35М	0,5	800/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
50	Хилок, Ввод Т2-35 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТГ	А	ТФНД-35М	0,5	800/5	3689-73		
		ТГ	В	-	-	-	-		
		ТГ	С	ТФНД-35М	0,5	800/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
51	Хилок, Ф-1 35 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-			-
52	Хилок, Ф-2 35 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-			-
53	Хилок, Ф-1 6 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-6-3	0,5	6000/100	51621-12			
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
54	Хилок, Ф-2 6 кВ	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-6-3	0,5	6000/100	51621-12		
			В						
С									
55	Хилок, Ф-3 6 кВ	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-6-3	0,5	6000/100	51621-12		
			В						
С									
56	Хилок, Ф-4 6 кВ	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-6-3	0,5	6000/100	51621-12		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
57	Хилок, Ф-5 6 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-6-3	0,5	6000/100	51621-12		
В									
С									
58	Хилок, Ф-6 6 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-6-3	0,5	6000/100	51621-12		
В									
С									
59	Хилок, Ф-7 6 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,2S	200/5	51623-12		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-6-3	0,5	6000/100	51621-12		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
60	Хилок, Ф-8 6 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21		0,2S	200/5			51623-12
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21		0,2S	200/5			51623-12
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-6-3		0,5	6000/100			51621-12
			В							
С										
61	Харагун, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			27069-11
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
62	Харагун, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			27069-11
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
63	Харагун, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	1000/5			59982-15
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	1000/5			59982-15
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-
64	Харагун, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	1000/5			59982-15
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	1000/5			59982-15
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-
65	Харагун, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФН-35М		0,5	200/5			3690-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФН-35М		0,5	200/5			3690-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
66	Харагун, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
67	Харагун, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	1000/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	1000/5	47959-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
68	Харагун, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
69	Харагун, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
70	Харагун, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	50/5			22192-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
71	Харагун, Ф-3 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
72	Могзон, ВЛ-289-220 кВ	Счетчик	ЕА02РАЛ-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
73	Могзон, ВЛ-291-220 кВ	Счетчик	ЕА02РАЛ-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
74	Могзон, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАЛ-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТЛК-СТ-35	0,2S	1000/5	58720-14		
		ТТ	С	ТЛК-СТ-35	0,2S	1000/5	58720-14		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
75	Могзон, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	-		-	-			-
		ТТ	В	ТЛК-СТ-35		0,2S	1000/5			58720-14
		ТТ	С	ТЛК-СТ-35		0,2S	1000/5			58720-14
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
76	Могзон, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФН-35М		0,5	75/5			3690-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФН-35М		0,5	75/5			3690-73
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
77	Могзон, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФН-35М		0,5	75/5			3690-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФН-35М		0,5	75/5			3690-73
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
78	Могзон, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
79	Могзон, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
80	Могзон, Ф-1 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
81	Могзон, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	В								
	С								
82	Могзон, Ф-3 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	300/5	69606-17		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	В								
	С								
83	Могзон, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	300/5	69606-17		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	В								
	С								

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
84	Могзон, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	300/5	69606-17		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
85	Могзон, Ф-7 10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,2S	300/5	69606-17		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
86	Сохондо, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02РАL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	300/1	20645-07		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
87	Соходно, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1		0,2S	300/1			20645-07
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1		0,2S	300/1			20645-07
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1		0,2S	300/1			20645-07
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
88	Соходно, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФНД-35М		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФНД-35М		0,5	1000/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-
89	Соходно, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФНД-35М		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФНД-35М		0,5	1000/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90	Сохондо, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
91	Сохондо, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	200/5	17552-98		
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	200/5	17552-98		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
92	Сохондо, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10-21	0,5S	1000/5	32139-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10-21	0,5S	1000/5	32139-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
93	Сохондо, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,5S	1000/5	32139-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21	0,5S	1000/5	32139-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
94	Сохондо, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
95	Сохондо, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
		ТТ	В	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
96	Сохондо, Ф-3 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
97	Сохондо, Ф-4 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
98	Лесная, Ввод Т1-110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	IMB 123	0,2S	500/5	32002-06		
		ТТ	В	IMB 123	0,2S	500/5	32002-06		
		ТТ	С	IMB 123	0,2S	500/5	32002-06		
		ТН	А	CPB 123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15853-06		
		ТН	В	CPB 123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15853-06		
		ТН	С	CPB 123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15853-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
99	Лесная, Ввод Т2-110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ИМВ 123	0,2S	500/5	32002-06		
		ТТ	В	ИМВ 123	0,2S	500/5	32002-06		
		ТТ	С	ИМВ 123	0,2S	500/5	32002-06		
		ТН	А	СРВ 123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	15853-06		
		ТН	В	СРВ 123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	15853-06		
		ТН	С	СРВ 123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	15853-06		
100	Лесная, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-35 III-IV	0,2S	1000/5	34016-07		
		ТТ	В	ТОЛ-35 III-IV	0,2S	1000/5	34016-07		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
101	Лесная, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5S	1000/5	21256-07		
		ТТ	В	ТОЛ-35	0,5S	1000/5	21256-07		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
102	Лесная, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ 35	0,5S	400/5	21256-03		
		ТТ	В	ТОЛ 35	0,5S	400/5	21256-03		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
103	Лесная, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ 35	0,5S	400/5	21256-03		
		ТТ	В	ТОЛ 35	0,5S	400/5	21256-03		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
104	Чита, ВЛ-202-220 кВ	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1	0,2S	600/1	20645-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
105	Чита, ВЛ-204-220 кВ	Счетчик	ЕА02РАL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГФ 220-П* УХЛ1		0,2S	600/1			20645-05
		ТТ	В	ТГФ 220-П* УХЛ1		0,2S	600/1			20645-05
		ТТ	С	ТГФ 220-П* УХЛ1		0,2S	600/1			20645-05
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$			20344-05
106	Чита, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	1000/5			59982-15
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	1000/5			59982-15
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$			912-05
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$			912-70
107	Чита, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	1000/5			59982-15
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	1000/5			59982-15
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$			912-70

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
108	Чита, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
109	Чита, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
110	Чита, ВЛ-125-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
111	Чита, ВЛ-124-35 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФНД-35М		0,5	600/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФНД-35М		0,5	600/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/√3/ 100/√3			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/√3/ 100/√3			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/√3/ 100/√3			912-70
112	Новая, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2		0,2S	200/1			52619-13
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2		0,2S	200/1			52619-13
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2		0,2S	200/1			52619-13
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: √3/ 100: √3			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: √3/ 100: √3			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: √3/ 100: √3			20344-05
113	Новая, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2		0,2S	200/1			52619-13
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2		0,2S	200/1			52619-13
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2		0,2S	200/1			52619-13
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: √3/ 100: √3			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: √3/ 100: √3			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: √3/ 100: √3			20344-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
114	Новая, Ввод Т3-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2	0,2S	300/1	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2	0,2S	300/1	52619-13		
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®-220 УХЛ2	0,2S	300/1	52619-13		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
115	Новая, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФМ-35-П	0,5	1000/5	17552-98		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
116	Новая, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФМ-35-П	0,5	1000/5	17552-98		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
117	Новая, Ввод ТЗ-27,5 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-3		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-21	0,2S	1500/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-21	0,2S	1500/5	47124-11		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
118	Новая, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
119	Новая, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120	Новая, Ввод Т1-35 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	600/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	600/5	47124-11		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
121	Новая, Ввод Т2-35 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	600/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	600/5	47124-11		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
122	Новая, ВЛ-118-35 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
123	Новая, ВЛ-119-35 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
124	Новая, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
			В						
С									
125	Новая, Ф-3 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
126	Новая, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			60002-15
			В							
С										
127	Карымская, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			80251-20
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			80251-20
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			80251-20
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
128	Карымская, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			80251-20
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			80251-20
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			80251-20
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
129	Карымская, Ввод Т6-220 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	TG 245 УХЛ1		0,2S	200/5			30489-09
		ТТ	В	TG 245 УХЛ1		0,2S	200/5			30489-09
		ТТ	С	TG 245 УХЛ1		0,2S	200/5			30489-09
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
130	Карымская, ВЛ-206-220 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	-		-	-			-
		ТТ	В	TG 245 УХЛ1		0,2S	600/5			30489-05
		ТТ	С	TG 245 УХЛ1		0,2S	600/5			30489-05
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
131	Карымская, ВЛ-208-220 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	-		-	-			-
		ТТ	В	TG 245 УХЛ1		0,2S	600/5			30489-05
		ТТ	С	TG 245 УХЛ1		0,2S	600/5			30489-05
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			20344-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
132	Карымская, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
133	Карымская, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
134	Карымская, Ввод Т6-27,5 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	GIF 40,5	0,5S	1000/5	30368-10		
		ТТ	В	GIF 40,5	0,5S	1000/5	30368-10		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
135	Карымская, Ввод Т3,Т4 КП 2х25	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	A	GI-36	0,5S	1000/5	28402-04		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	-	-	-	-		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$27500: \sqrt{3}/ 100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
136	Карымская, Ввод Т3,Т4 ПП 2х25	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	A	GI-36	0,5S	1000/5	28402-04		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	-	-	-	-		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$27500: \sqrt{3}/ 100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
137	Карымская, Ввод Т5 КП 2х25	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	A	GI-36	0,5S	1000/5	28402-04		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	-	-	-	-		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$27500: \sqrt{3}/ 100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
138	Карымская, Ввод Т5 ПП 2х25	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	GI-36		0,5S	1000/5			28402-04
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	-		-	-			-
139	Карымская, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФНД-35М		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	В	ТФНД-35М		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-
140	Карымская, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1		0,5	100/5			3690-73
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1		0,5	100/5			3690-73
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
141	Карымская, Ввод Т1-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ®-35	0,2S	600/5	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ®-35	0,2S	600/5	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ®-35	0,2S	600/5	53971-13		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	51200-12		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
142	Карымская, Ввод Т2-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-05		
143	Карымская, Ввод Т6-35 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	GIF 40,5	0,5S	600/5	30368-10		
		ТТ	В	GIF 40,5	0,5S	600/5	30368-10		
		ТТ	С	GIF 40,5	0,5S	600/5	30368-10		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	51200-12		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
144	Карымская, ВЛ-112-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
145	Карымская, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТПЛ-10-М	0,2S	600/5	22192-03		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,2S	600/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
146	Карымская, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
147	Карымская, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
148	Карымская, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	100/5			22192-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	100/5			22192-03
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
149	Карымская, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛЮ-10		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛЮ-10		0,2S	100/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
150	Карымская, Ф-5 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	20/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	20/5	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
151	Карымская, Ф-6 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
152	Карымская, Ф-7 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	100/5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	100/5	15128-01		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
153	Карымская, Ф-8 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
154	Карымская, Ф-9 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
155	Карымская, Ф-10 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
156	Карымская, Ф-11 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
157	Карымская, Ф-15 10 кВ	Счетчик	A1802RALX-P4GB-DW-3		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ-10-I		0,2S	300/5			15128-07
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-10-I		0,2S	300/5			15128-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
158	Карымская, Ф-16 10 кВ	Счетчик	A1802RALX-P4GB-DW-3		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ-10-I		0,2S	300/5			15128-07
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-10-I		0,2S	300/5			15128-07
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
159	Урульга, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
160	Урульга, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
161	Урульга, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
162	Урульга, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
163	Урульга, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
164	Урульга, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
165	Урульга, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
166	Урульга, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
167	Урульга, Ф-3 10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
168	Урульга, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	В								
	С								
169	Урульга, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	В								
	С								
170	Урульга, Ф-8 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	30/5	22192-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	30/5	22192-01		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	В								
	С								

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
171	Размахнино, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
172	Размахнино, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
173	Размахнино, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-05		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
174	Размахнино, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФ3М-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
		ТН	С	-		-	-			-
175	Размахнино, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	-		-	-			-
		ТТ	В	ТФН-35М		0,5	75/5			3690-73
		ТТ	С	ТФН-35М		0,5	75/5			3690-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
		ТН	С	-		-	-			-
176	Размахнино, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	-		-	-			-
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	С	ТФ3М-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
177	Размахнино, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21		0,5S	1500/5			32139-11
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21		0,5S	1500/5			32139-11
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
178	Размахнино, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ГЛО-10		0,2S	1500/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ГЛО-10		0,2S	1500/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
179	Размахнино, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	100/5			22192-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	100/5			22192-03
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
180	Размахнино, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5	200/5			2473-69
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	200/5			2473-69
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
	В									
	С									
181	Размахнино, Ф-3 10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
	В									
182	Размахнино, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
	В									
	С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
183	Размахнино, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
184	Размахнино, Ф-8 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
185	Шилка, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			60541-15
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			79886-20
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			60541-15
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
186	Шилка, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			60541-15
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			60541-15
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	100/1			60541-15
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
187	Шилка, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
188	Шилка, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
189	Шилка, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
190	Шилка, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
191	Шилка, Ввод Т1-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-05		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
192	Шилка, Ввод Т2-35 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
193	Шилка, Ф-3 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
194	Шилка, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-01		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
195	Шилка, Ф-5 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5	200/5	2473-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5	200/5	2473-00		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
196	Шилка, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	300/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	300/5	15128-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
197	Присковая, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
198	Приисковая, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
199	Приисковая, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
200	Приисковая, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
201	Приисковая, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	A	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	75/5			59982-15
		ТТ	B	-		-	-			-
		ТТ	C	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	75/5			59982-15
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	B	-		-	-			-
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
202	Приисковая, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	A	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	75/5			59982-15
		ТТ	B	-		-	-			-
		ТТ	C	ТГМ-35 УХЛ1		0,2S	75/5			59982-15
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	B	-		-	-			-
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
203	Приисковая, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	A	ТЛЮ-10		0,2S	1500/5			25433-06
		ТТ	B	-		-	-			-
		ТТ	C	ТЛЮ-10		0,2S	1500/5			25433-06
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			60002-15
			B							
C										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
204	Приисковая, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
			В						
С									
205	Приисковая, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
			В						
С									
206	Шапка, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
207	Шапка, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
208	Шапка, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
209	Шапка, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-05		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
210	Шапка, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1		0,5	100/5			3690-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1		0,5	100/5			3690-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
211	Шапка, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-05
212	Шапка, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛЮ-10		0,2S	1500/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛЮ-10		0,2S	1500/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-00
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
213	Шапка, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
			В						
С									
214	Шапка, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-10-I	0,5	75/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,5	75/5	15128-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
			В						
С									
215	Шапка, Ф-5 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16 УСВ-3
		ТТ	А	ТПЛ-10-M	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-M	0,5	300/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
216	Шапка, Ф-9 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
			В						
С									
217	Шапка, Ф-10 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
			В						
С									
218	Чернышевск, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
219	Чернышевск, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
220	Чернышевск, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-05		
221	Чернышевск, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
222	Чернышевск, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	100/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	100/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-05		
223	Чернышевск, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	150/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	150/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
224	Чернышевск, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
225	Чернышевск, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,2S	400/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,2S	400/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
В									
С									
226	Чернышевск, Ф-1 10 кВ, ячейка 15 (Электростанция)	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
227	Чернышевск, Ф-2 10 кВ, ячейка 6 (Электростанция)	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
228	Чернышевск, Ф-10 кВ, ячейка 17 (Локомотивное депо 1)	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S	75/5			47958-16
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S	75/5			47958-16
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
229	Чернышевск, Ф-10 кВ, ячейка 8 (Локомотивное депо 2)	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			60002-15
В										
С										
230	Чернышевск, Ф-5 10 кВ, ячейка 18 (КЕ)	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	300/5			22192-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	300/5			22192-03
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
231	Чернышевск, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
В									
С									
232	Бушулей, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
233	Бушулей, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
234	Бушулей, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
235	Бушулей, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
236	Бушулей, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	75/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	75/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
237	Бушулей, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	75/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	75/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
238	Бушулей, Ввод Т1-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-35-IV	0,2S	1000/5	62259-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-35-IV	0,2S	1000/5	62259-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
239	Бушулей, Ввод Т2-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-35-IV	0,2S	1000/5	62259-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-35-IV	0,2S	1000/5	62259-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
240	Бушулей, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
241	Бушулей, Ф-5 10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	10/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	10/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
В									
С									
242	Бушулей, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
243	Бушулей, Ввод РПТ1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S	300/5			47958-16
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S	300/5			47958-16
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			60002-15
В										
С										
244	Бушулей, Ввод РПТ2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S	300/5			47958-16
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S	300/5			47958-16
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
В										
С										
245	Зилово, ВЛ-215-220 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	600/1			27069-05
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	600/1			27069-05
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1		0,2S	600/1			27069-05
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			20344-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
246	Зилово, ВЛ-216-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
247	Зилово, ВЛ-217-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
248	Зилово, ВЛ-218-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
249	Зилово, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
250	Зилово, Ввод Т3-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
251	Зилово, ОМВ-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
252	Зилово, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
253	Зилово, Ввод Т3-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
254	Зилово, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
255	Зилово, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
256	Зилово, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
			С						
257	Зилово, Ввод Т3-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
			С						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
258	Зилово, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
259	Зилово, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
260	Зилово, Ф-7 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
261	Зилово, Ф-11 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	30/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	30/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
262	Зилово, Ф-10 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
263	Урюм, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
264	Урюм, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02РАL-Р4В-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
265	Урюм, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
266	Урюм, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
267	Урюм, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-07
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-07
268	Урюм, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-07
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-07
269	Урюм, Ввод Т1-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$			912-07
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$			912-07
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$			912-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
270	Урюм, Ввод Т2-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
271	Урюм, ВЛ-241-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
272	Урюм, ВЛ-242-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
273	Урюм, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
274	Урюм, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
275	Урюм, Ф-5 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
276	Сбега, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
277	Сбега, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
278	Сбега, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
279	Сбега, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
280	Сбега, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
281	Сбега, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
282	Сбега, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
			В							
С										
283	Сбега, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
			В							
С										
284	Сбега, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5	100/5			15128-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,5	100/5			15128-03
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100			20186-05
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
285	Сбега, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
286	Сбега, ф-7 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
287	Сбега, Ф-10 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
288	Ксеньевская, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
289	Ксеньевская, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
290	Ксеньевская, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
291	Ксеньевская, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-
292	Ксеньевская, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1		0,5	150/5			3690-73
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1		0,5	150/5			3690-73
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-
293	Ксеньевская, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1		0,5	150/5			3690-73
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1		0,5	150/5			3690-73
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
294	Ксеньевская, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
295	Ксеньевская, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
296	Ксеньевская, Ф-2 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
297	Ксеньевская, Ф-10 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
298	Ксеньевская, Ф-14 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
299	Кислый Ключ, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
300	Кислый Ключ, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
301	Кислый Ключ, ВЛ-222-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
302	Кислый Ключ, ВЛ-220-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1	0,2S	600/1	36671-12		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
303	Кислый Ключ, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
304	Кислый Ключ, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
305	Кислый Ключ, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
306	Кислый Ключ, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
307	Кислый Ключ, Ввод Т1-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
308	Кислый Ключ, Ввод Т2-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
309	Кислый Ключ, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
310	Кислый Ключ, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
311	Кислый Ключ, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
312	Кислый Ключ, Ф-ПЭ Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
313	Пеньковая, ВЛ-223-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
314	Пеньковая, ВЛ-221-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
315	Пеньковская, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02РАLХ-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
316	Пеньковская, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02РАLХ-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
317	Пеньковская, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
318	Пеньковская, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
319	Пеньковская, ДПП-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
320	Пеньковская, ДПП-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
321	Пеньковская, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
322	Пеньковская, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
323	Пеньковская, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
324	Пеньковская, Ф-2 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
325	Пеньковская, Ф-5 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
326	Могоча, Ввод Т1-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-20	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВ-3ТМ	0,2S	200/5	78965-20		
		ТТ	В	ТВ-3ТМ	0,2S	200/5	78965-20		
		ТТ	С	ТВ-3ТМ	0,2S	200/5	78965-20		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-13		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
327	Могоча, Ввод Т2-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-13		
328	Могоча, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
329	Могоча, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
330	Могоча, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	С	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
331	Могоча, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	С	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
332	Могоча, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	600/5	45370-10		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	600/5	45370-10		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
			В						
			С						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
333	Могоча, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТВК-10		0,5	600/5			45370-10
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТВК-10		0,5	600/5			45370-10
		ТН	А	НАМИ-10 У2		0,2	10000/100			11094-87
			В							
С										
334	Могоча, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	300/5			22192-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	300/5			22192-03
		ТН	А	НАМИ-10 У2		0,2	10000/100			11094-87
			В							
С										
335	Могоча, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	75/5			22192-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	75/5			22192-03
		ТН	А	НАМИ-10 У2		0,2	10000/100			11094-87
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
336	Могоча, Ф-13 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
			В						
С									
337	Могоча, Ф-53 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
			В						
С									
338	Могоча, Ф-54 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
339	Могоча, Ф-56 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
В									
С									
340	Могоча, Ф-58 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
В									
341	Могоча, Ф-59 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
342	Семиозерный, ВЛ-227-220 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
343	Семиозерный, ВЛ-225-220 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
344	Семиозерный, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
345	Семиозерный, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
346	Семиозерный, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
347	Семиозерный, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
348	Семиозерный, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	600/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	600/5	47959-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
			В						
С									
349	Семиозерный, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	600/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	600/5	47959-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
350	Семиозерный, Ф-3 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-10 УТ2	0,5	100/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 УТ2	0,5	100/5	6009-77		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
			В						
С									
351	Семиозерный, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
352	Семиозерный, Ф-5 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
353	Семиозерный, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									
354	Семиозерный, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
В									
С									
355	Семиозерный, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-01		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
356	Семиозерный, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
357	Семиозерный, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	79886-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
358	Амазар, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
359	Амазар, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
360	Амазар, ВЛ-224-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
361	Амазар, ВЛ-226-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
362	Амазар, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
363	Амазар, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-05		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-05		
364	Амазар, ДПП-Запад	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	150/5	8555-81		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	150/5	8555-81		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
365	Амазар, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФ3М 35А-ХЛ1	0,5	150/5	8555-81		
		ТТ	В	ТФ3М 35А-ХЛ1	0,5	150/5	8555-81		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-05		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-05		
366	Амазар, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
			С						
367	Амазар, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
			С						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
368	Амазар, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-10-I	0,2S	150/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,2S	150/5	15128-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
369	Амазар, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-M	0,5	150/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-M	0,5	150/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
370	Амазар, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
371	Амазар, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВК-10 УХЛЗ	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10 УХЛЗ	0,5	100/5	8913-82		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
372	Амазар, Ф-7 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
373	Амазар, Ф-8 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
374	Амазар, Ф-10 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			В						
С									
375	Чичатка, ВЛ-227-220 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
376	Чичатка, ВЛ-02-220 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
377	Чичатка, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
378	Чичатка, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
379	Чичатка, Ввод Т3-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
380	Чичатка, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-
381	Чичатка, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-
382	Чичатка, Ввод Т3-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1		0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
383	Чичатка, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
384	Чичатка, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
385	Аячи, ВЛ-226-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
386	Аячи, ВЛ-01-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: √3/ 100: √3	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: √3/ 100: √3	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: √3/ 100: √3	20344-05		
387	Аячи, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: √3/ 100: √3	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: √3/ 100: √3	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: √3/ 100: √3	20344-05		
388	Аячи, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: √3/ 100: √3	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: √3/ 100: √3	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: √3/ 100: √3	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
389	Аячи, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-
390	Аячи, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-
391	Аячи, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73			
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73			-
		ТТ	С	-	-	-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
392	Аячи, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
393	Аячи, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10 М1АС	0,2S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10 М1АС	0,2S	200/5	25433-11		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
			С						
394	Аячи, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10 М1АС	0,2S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10 М1АС	0,2S	200/5	25433-11		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
			С						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
395	Аячи, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
396	Аячи, СЦБ-общий	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66		0,5	300/5			22656-07
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	Т-0,66		0,5	300/5			22656-07
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	-		-	-			-
397	Аячи, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66		0,5S	1000/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66		0,5S	1000/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66		0,5S	1000/5			22656-02
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
398	Аячи, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
399	Аячи, ТСН-3	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5S	400/5	64182-16		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5S	400/5	64182-16		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5S	400/5	64182-16		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
400	Ерофей Павлович, ВЛ-03-220 кВ (Большая Омутная)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
401	Ерофей Павлович, ВЛ-01-220 кВ (Аячи)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
402	Ерофей Павлович, ВЛ-02-220 кВ (Чичатка)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	82676-21		
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
403	Ерофей Павлович, ОМВ-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
404	Ерофей Павлович, ВЛ-04-220 кВ (Уруша)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1200/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
405	Ерофей Павлович, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
406	Ерофей Павлович, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
407	Ерофей Павлович, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
408	Ерофей Павлович, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
409	Ерофей Павлович, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
410	Ерофей Павлович, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	75/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	75/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
411	Ерофей Павлович, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
			С						
412	Ерофей Павлович, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
			С						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
413	Ерофей Павлович, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5S	100/5			25433-03
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
414	Ерофей Павлович, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	50/5			22192-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	50/5			22192-03
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
415	Ерофей Павлович, Ф-3 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
416	Ерофей Павлович, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	50/5			22192-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	50/5			22192-03
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
417	Ерофей Павлович, Ф-8 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТВК-10		0,5	100/5			8913-82
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТВК-10		0,5	100/5			8913-82
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
418	Ерофей Павлович, ф-14 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
419	Ерофей Павлович, ф-15 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
420	Ерофей Павлович, ф-16 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
421	Ерофей Павлович, Ф-21 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
422	Ерофей Павлович, Ф-РПТ1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	200/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	200/5			25433-06
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
423	Ерофей Павлович, Ф-РПТ2-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	200/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	200/5			25433-06
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
424	Ерофей Павлович, СЦБ-общий	Счетчик	ЕА05L-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66		0,5S	300/5			22656-07
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	Т-0,66		0,5S	300/5			22656-07
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
425	Ерофей Павлович, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
426	Ерофей Павлович, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
427	Ерофей Павлович, ТСН-3	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
428	Ерофей Павлович, ТСН-4	Счетчик	ЕАО5L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
429	Большая Омутная, ВЛ-01-220 кВ (Ерофей Павлович)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
430	Большая Омутная, ВЛ-02-220 кВ (Бамовская)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
431	Большая Омутная, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
432	Большая Омутная, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
433	Большая Омутная, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
434	Большая Омутная, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
435	Большая Омутная, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	75/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
436	Большая Омутная, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
437	Большая Омутная, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТБК-10		0,5	100/5			8913-82
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТБК-10		0,5	100/5			8913-82
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
438	Большая Омутная, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	100/5			22192-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	100/5			22192-03
		ТН	А	НТМИ-10-66		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
439	Большая Омутная, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
440	Большая Омутная, Ф-2 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
441	Большая Омутная, Ф-3 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	48923-12		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	48923-12		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
442	Большая Омутная, Ф-6 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
443	Большая Омутная, СЦБ-общий	Счетчик	ЕА05L-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5S	400/5	64182-16		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5S	400/5	64182-16		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
444	Большая Омутная, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
445	Большая Омутная, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
446	Уруша, ВЛ-220 кВ Ерофей Павлович	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
447	Уруша, ВЛ-220 кВ Сковородино	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
448	Уруша, Ремонтная перемычка 220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
449	Уруша, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
450	Уруша, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
451	Уруша, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
452	Уруша, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
453	Уруша, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
454	Уруша, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
455	Уруша, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
456	Уруша, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	1000/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	1000/5	47959-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
457	Уруша, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
458	Уруша, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
459	Уруша, Ф-3 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
460	Уруша, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
461	Уруша, Ф-7 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
462	Уруша, Ф-9 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
463	Уруша, Ф-5 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
464	Уруша, СЦБ-общий	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02			
		ТН	А	-	-	-	-			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	-	-	-	-			-
465	Уруша, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02			
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02			
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02			
		ТН	А	-	-	-	-			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	-	-	-	-			-
466	Уруша, ТСН-3	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02			
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02			
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02			
		ТН	А	-	-	-	-			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	-	-	-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
467	Уруша, ТСН-4	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
468	Бамовская, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
469	Бамовская, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
470	Бамовская, ВЛ-02-220 кВ Сковородино	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
471	Бамовская, ВЛ-01-220 кВ Большая Омутная	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
472	Бамовская, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
473	Бамовская, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15			-
		ТН	А	-	-	-	-			-
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
474	Бамовская, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15			-
		ТН	А	-	-	-	-			-
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
475	Бамовская, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15			-
		ТН	А	-	-	-	-			-
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
476	Бамовская, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-07
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-07
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
477	Бамовская, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5	1000/5			2473-69
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	1000/5			2473-69
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
478	Бамовская, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТВК-10		0,5	100/5			8913-82
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТВК-10		0,5	100/5			8913-82
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
479	Бамовская, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-01		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									
480	Бамовская, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									
481	Бамовская, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
482	Бамовская, СЦБ-Запад	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТТИ-А	0,5S	300/5	28139-07		
		ТТ	В	ТТИ-А	0,5S	300/5	28139-07		
		ТТ	С	ТТИ-А	0,5S	300/5	28139-07		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
483	Бамовская, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
484	Бамовская, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
485	Бамовская, ТСН-3	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
486	Сковородино, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
487	Сковородино, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
488	Сковородино, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,5S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,5S	1000/5	59982-15		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
489	Сковородино, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
490	Сковородино, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВ-35 ХЛ2	0,5	300/5	19720-00		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-35 ХЛ2	0,5	300/5	19720-00		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
491	Сковородино, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТВ-35 ХЛ2	0,5	300/5	19720-05		
		ТТ	С	ТВ-35 ХЛ2	0,5	300/5	19720-05		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
492	Сковородино, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	1000/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	1000/5	47959-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
			С						
493	Сковородино, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
			С						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
494	Сковородино, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,2S	50/5			22192-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,2S	50/5			22192-03
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
В										
С										
495	Сковородино, Ф-2 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ-10		0,5	300/5			7069-07
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-10		0,5	300/5			7069-07
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
В										
С										
496	Сковородино, Ф-3 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ-К-10		0,5	1000/5			76347-19
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-К-10		0,5	1000/5			76347-19
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
В										
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
497	Сковородино, Ф-4 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-К-10	0,5	1000/5	76347-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-К-10	0,5	1000/5	76347-19		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									
498	Сковородино, Ф-5 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									
499	Сковородино, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
500	Сковородино, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
501	Сковородино, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
502	Сковородино, ТСН-3	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
503	Ульручы, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
504	Ульручы, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	80251-20		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
505	Ульручы, Ремонтная перемычка 220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
506	Ульручы, Рабочая перемишка 220 кВ	Счетчик	ЕА02РАL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
507	Ульручы, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
508	Ульручы, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
509	Ульручы, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
510	Ульручы, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
511	Ульручы, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
512	Ульручы, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
513	Ульручы, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
514	Ульручы, Ф-2 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	30/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	30/5	22192-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
515	Талдан, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
516	Талдан, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
517	Талдан, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
518	Талдан, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
519	Талдан, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
520	Талдан, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: √3/ 100: √3	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
521	Талдан, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03			-
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69			
			В							
С										
522	Талдан, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03			-
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69			
			В							
С										
523	Талдан, Ф-1 10 кВ, ячейка 1, "ЛПХ"	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06			-
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69			
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
524	Талдан, Ф-4 10 кВ, ячейка 11, Щебеночный завод	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
525	Талдан, Ф-6 10 кВ, ячейка 13, Щебеночный завод	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
526	Талдан, Ф-2 10 кВ, ячейка 9, ТУСМ-1	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
527	Талдан, Ф-5 10 кВ, ячейка 14, ТУСМ-2	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
528	Талдан, Ф-3 10 кВ, ячейка 7, ЭЧС-1	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
529	Талдан, Ф-7 10 кВ, ЭЧС-2	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
530	Талдан, Ф-8 10 кВ НК Альянс	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
В										
С										
531	Талдан, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66		0,5	400/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66		0,5	400/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66		0,5	400/5			22656-02
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	-		-	-			-
532	Талдан, ТСН-3	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66		0,5	400/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66		0,5	400/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66		0,5	400/5			22656-02
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
533	Талдан, ТСН-4	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
534	Гонжа, Ремонтная перемычка 220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
535	Гонжа, Рабочая перемычка 220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
536	Гонжа, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
537	Гонжа, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
538	Гонжа, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
539	Гонжа, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1000/5	59982-15			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-
540	Гонжа, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	75/5	59982-15			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	75/5	59982-15			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-
541	Гонжа, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	75/5	59982-15			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	75/5	59982-15			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
542	Гонжа, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	600/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	600/5	47959-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
543	Гонжа, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	600/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	600/5	47959-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
544	Гонжа, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
545	Гонжа, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
546	Гонжа, Ф-3 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
547	Гонжа, Ф-4 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
548	Гонжа, Ф-5 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	75/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	75/5	22192-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
549	Гонжа, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,2S	75/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,2S	75/5	22192-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
550	Гонжа, Ф-8 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
551	Гонжа, Ф-10 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	30/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	30/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
552	Гонжа, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
553	Гонжа, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. №17049-14	УСВ-3 пер. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
554	Магдагачи, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
555	Магдагачи, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛК-СТ-35	0,5	1000/5	58720-14		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-СТ-35	0,5	1000/5	58720-14		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
556	Магдагачи, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛК-СТ-35	0,5	100/5	58720-14		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-СТ-35	0,5	100/5	58720-14		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
557	Магдагачи, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛК-СТ-35		0,5	75/5			58720-14
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛК-СТ-35		0,5	75/5			58720-14
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: √3/ 100: √3			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: √3/ 100: √3			912-70
		ТН	С	-		-	-			-
558	Магдагачи, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5	600/5			2473-69
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	600/5			2473-69
		ТН	А	НТАМИ-10 У3		0,5	10000/100			83286-21
			В							
С										
559	Магдагачи, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5	600/5			2473-69
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	600/5			2473-69
		ТН	А	НТАМИ-10 У3		0,5	10000/100			83286-21
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
560	Магдагачи, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-06
		ТН	А	НТАМИ-10 У3		0,5	10000/100			83286-21
В										
С										
561	Магдагачи, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТН	А	НТАМИ-10 У3		0,5	10000/100			83286-21
В										
С										
562	Магдагачи, Ф-ПТ1 10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5	300/5			2473-69
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	300/5			2473-69
		ТН	А	НТАМИ-10 У3		0,5	10000/100			83286-21
В										
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
563	Магдагачи, Ф-ПТ2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5	300/5			2473-69
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	300/5			2473-69
		ТН	А	НТАМИ-10 У3		0,5	10000/100			83286-21
			В							
С										
564	Магдагачи, Ф-4 10 кВ Плотина	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	200/5			25433-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	200/5			25433-03
		ТН	А	НТАМИ-10 У3		0,5	10000/100			83286-21
			В							
С										
565	Магдагачи, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66		0,5	400/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66		0,5	400/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66		0,5	400/5			22656-02
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
566	Магдагачи, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	200/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5	200/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	200/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
567	Сулус, Рабочая перемычка 220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
568	Сулус, Ремонтная перемычка 220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
569	Сурус, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
570	Сурус, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
571	Сурус, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
572	Сулус, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
573	Сулус, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТТ	С	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
574	Сулус, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
575	Сурус, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									
576	Сурус, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-13	0,2S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-13	0,2S	300/5	69606-17		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									
577	Сурус, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
578	Сулус, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
579	Сулус, Ф-10 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
580	Сулус, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
581	Сулус, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
582	Сулус, ТСН-3	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
583	Сулус, ТСН-4	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
584	Чалганы, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
585	Чалганы, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
586	Чалганы, Рабочая перемычка 220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
587	Чалганы, Ремонтная перемычка 220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
588	Чалганы, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
589	Чалганы, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
590	Чалганы, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
591	Чалганы, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
592	Чалганы, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
			С						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
593	Чалганы, Ввод РПТЗ-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
594	Чалганы, Ввод Т2-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	600/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	912-70		
595	Чалганы, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
596	Чалганы, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
597	Чалганы, Ф-4 10 кВ "ЧКК"	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
598	Чалганы, Ф-1 35 кВ Ушумун	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
599	Чалганы, Ф-2 35 кВ Покровский рудник	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	GIF 40,5	0,5S	200/5	56411-14		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	GIF 40,5	0,5S	200/5	56411-14		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/√3/ 100/√3	912-70		
600	Чалганы, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	T-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	T-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	T-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
601	Чалганы, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	T-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	T-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	T-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
602	Чалганы, ТСН-3	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	400/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
603	Чалганы, ТСН-4	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
604	Сиваки, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
605	Сиваки, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02РАL-Р4В-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
606	Сиваки, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
607	Сиваки, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
608	Сиваки, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$			912-70
609	Сиваки, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$			912-70
610	Сиваки, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛМ-10-І У3		0,5	1000/5			2473-69
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛМ-10-І У3		0,5	1000/5			2473-69
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
			С							

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
611	Сиваки, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛМ-10-I УЗ	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10-I УЗ	0,5	1000/5	2473-69		
		ТН	А	НТМИ-10-66 УЗ	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
612	Сиваки, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	400/5	64182-16		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	400/5	64182-16		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	400/5	64182-16		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
613	Сиваки, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	600/5	64182-16		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
614	Мухинская, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
615	Мухинская, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
616	Мухинская, ОМВ-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
617	Мухинская, ВЛ-220 кВ РП Шимановск	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
618	Мухинская, ВЛ-220 кВ ЭЧЭ Шимановск	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
619	Мухинская, ВЛ-220 кВ НПС-24	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
620	Мухинская, ВЛ-220 кВ ЭЧЭ Сиваки	Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-05		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
621	Мухинская, Ввод Т1-35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	600/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$	912-70		
622	Мухинская, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛК-СТ-35	0,2S	1000/5	58720-14		
		ТТ	В	ТЛК-СТ-35	0,2S	1000/5	58720-14		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
623	Мухинская, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛК-СТ-35	0,2S	1000/5	58720-14		
		ТТ	В	ТЛК-СТ-35	0,2S	1000/5	58720-14		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
624	Мухинская, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ 35А-ХЛ1	0,5	100/5	8555-81		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
625	Мухинская, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
626	Мухинская, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
627	Мухинская, Ввод Т3-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
628	Мухинская, Ф-2 10 кВ ТУСМ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
629	Мухинская, Ф-7 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
630	Мухинская, Ф-10 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
631	Мухинская, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
632	Мухинская, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
633	Мухинская, ТСН-3	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
634	Мухинская, ТСН-4	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
635	Мухинская, ДПКС	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
636	Шимановская, ВЛ-220 кВ Мухинская	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
637	Шимановская, ВЛ-220 кВ Амурская-Ледяная	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
638	Шимановская, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
639	Шимановская, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
640	Шимановская, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
641	Шимановская, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	1500/5	59982-15			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	С	-	-	-	-			-
642	Шимановская, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	С	-	-	-	-			-
643	Шимановская, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70			-
		ТН	С	-	-	-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
644	Шимановская, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
			В						
С									
645	Шимановская, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
			В						
С									
646	Шимановская, Ф-3 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
647	Шимановская, Ф-6 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
			В						
С									
648	Шимановская, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
649	Шимановская, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
650	Шимановская, ТСН-3	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	600/5	19956-00		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	600/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	600/5	19956-00		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
651	Шимановская, ТСН-4	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	600/5	64182-16		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	600/5	64182-16		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	600/5	64182-16		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
652	Ледяная, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
653	Ледяная, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
654	Ледяная, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
655	Ледяная, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
656	Ледяная, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
657	Ледяная, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
658	Ледяная, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
659	Ледяная, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
			В						
С									
660	Ледяная, Ф-1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
			В						
С									
661	Ледяная, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
662	Ледяная, Ф-3 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
В									
С									
663	Ледяная, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
В									
С									
664	Ледяная, Ф-5 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
665	Ледяная, Ф-6 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
			В						
С									
666	Ледяная, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	28649-05		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	28649-05		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	28649-05		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
667	Ледяная, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	28649-05		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	28649-05		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	28649-05		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
668	М.Чесноковская, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
669	М.Чесноковская, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
670	М.Чесноковская, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	В	ТФМ-35-II	0,5	1000/5	17552-98		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
671	М.Чесноковская, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФМ-35-П		0,5	1000/5			17552-98
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТФМ-35-П		0,5	1000/5			17552-98
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
672	М.Чесноковская, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	-		-	-			-
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	-		-	-			-
673	М.Чесноковская, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	-		-	-			-
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1		0,5	75/5			3689-73
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
674	М.Чесноковская, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	600/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	600/5			25433-06
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
675	М.Чесноковская, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	600/5			25433-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	600/5			25433-06
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										
676	М.Чесноковская, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	А1805RALX-P4GB-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	150/5			22192-03
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	150/5			22192-03
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3		0,5	10000/100			831-69
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
677	М.Чесноковская, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
678	М.Чесноковская, Ф-12 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,5S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,5S	400/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
679	М.Чесноковская, Ф-13 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
680	М.Чесноковская, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
681	М.Чесноковская, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
682	Белогорск, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
683	Белогорск, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
684	Белогорск, Рабочая перемычка 220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
685	Белогорск, Ремонтная перемычка 220 кВ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
686	Белогорск, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
687	Белогорск, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
688	Белогорск, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
689	Белогорск, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01	0,2S	200/5	47124-11		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-07		
690	Белогорск, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
691	Белогорск, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
692	Белогорск, Ф-2 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	400/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	400/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
693	Белогорск, Ф-5 10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-20	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
694	Белогорск, Ф-6 10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-20	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	100/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
695	Белогорск, ф-7 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	400/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	400/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
696	Белогорск, Ф-11 10 кВ	Счетчик	A1805RALX-P4GB-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	400/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	400/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
697	Белогорск, Ф-13 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
698	Белогорск, ф-14 10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-20	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
699	Белогорск, Ф-18 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
700	Белогорск, Ф-27 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И	0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	51676-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
701	Белогорск, Ф-ПЭ 10 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-20	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С		0,5S	100/5			69606-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С		0,5S	100/5			69606-17
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С		0,5S	100/5			69606-17
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10И		0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			51676-12
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10И		0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			51676-12
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10И		0,5	10000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			51676-12
702	Белогорск, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66		0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66		0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66		0,5S	600/5			22656-02
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	-		-	-			-
703	Белогорск, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66		0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66		0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66		0,5S	600/5			22656-02
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
704	Белогорск, ТСН-3	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
705	Белогорск, ТСН-4	Счетчик	ЕА05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	800/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
706	Короли, Рабочая перемычка 220 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
707	Короли, Ремонтная перемычка 220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
708	Короли, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
709	Короли, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	20344-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
710	Короли, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
711	Короли, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
712	Короли, ДПР-Запад	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
713	Короли, ДПР-Восток	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1		0,5	150/5			3690-73
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1		0,5	150/5			3690-73
		ТТ	С	-		-	-			-
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1		0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			912-70
714	Короли, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66		0,5S	1000/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66		0,5S	1000/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66		0,5S	1000/5			22656-02
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	-		-	-			-
715	Короли, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	Т-0,66		0,5S	1000/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66		0,5S	1000/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66		0,5S	1000/5			22656-02
		ТН	А	-		-	-			-
		ТН	В	-		-	-			-
		ТН	С	-		-	-			-

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
716	Завитая, Ввод Т1-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	60353-15		
717	Завитая, Ввод Т2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	220000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	20344-05		
718	Завитая, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
719	Завитая, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70			
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-05			
720	Завитая, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70			
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70			
721	Завитая, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			-
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-70			
		ТН	В	-	-	-	-			-
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	912-05			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
722	Завитая, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
723	Завитая, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
724	Завитая, Ф-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
725	Завитая, Ф-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	200/5	70109-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	200/5	70109-17		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
726	Завитая, Ф-ПЭ-Восток	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	200/5	70109-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	200/5	70109-17		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
727	Завитая, Ф-ПЭ-Запад	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	150/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	150/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
728	Завитая, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	200/5	70109-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	200/5	70109-17		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									
729	Завитая, Ф-8 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									
730	Завитая, Ф-9 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	150/5	15128-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	150/5	15128-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
731	Завитая, СЦБ-Запад	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТГ	А	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	22656-02		
		ТГ	В	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	22656-02		
		ТГ	С	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
732	Завитая, СЦБ-Восток	Счетчик	EA05L-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТГ	А	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	22656-02		
		ТГ	В	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	22656-02		
		ТГ	С	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
733	Завитая, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТГ	А	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТГ	В	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТГ	С	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
734	Завитая, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
735	Буря, Ввод Т1-110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-08		
736	Буря, Ввод Т2-110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	24218-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
737	Буря, Ввод Т1-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
738	Буря, Ввод Т2-27,5 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
739	Буря, ДПР-Запад	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
740	Буря, ДПР-Восток	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	75/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	912-70		
741	Буря, Ввод Т1-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
			С						
742	Буря, Ввод Т2-10 кВ	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
			С						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
743	Буря, Ф-2 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
744	Буря, Ф-4 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
745	Буря, Ф-5 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
746	Буря, Ф-6 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
747	Буря, Ф-11 10 кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69		
			В						
С									
748	Бурятская, ВЛ-42-110 кВ Дарасун	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
749	Бурятская, ВЛ-90-110 кВ Орловский ГОК	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
750	Бурятская, Ввод Т1,2-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-110 УХЛ2	0,2S	300/5	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	300/5	63441-16		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
751	Бурятская, Ввод Т3-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	300/5	63441-16		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	300/5	63441-16		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
752	Бурятская, Ввод Т4,5-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	300/5	63441-16		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	300/5	63441-16		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
753	Бурятская, Ввод Т6-110 кВ	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТТ	С	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
754	Бурятская, Ввод Т7-110 кВ	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТТ	С	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
755	Бурятская, Ф-1 10 кВ ПЭ	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	32139-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
В									
С									
756	Бурятская, Ф-2 10 кВ ПЭ	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
В									
С									
757	Бурятская, Ф-3 10 кВ СИП-ПЭ	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
В									
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
758	Бурятская, Ф-4 10 кВ СИП ПЭ	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
В									
С									
759	Булак, ВЛ-91-110 кВ Орловский ГОК	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
760	Булак, ВЛ-92-110 кВ Турга-Булак	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	300/5	26813-06		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	15852-96		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
761	Булак, Ввод Т1,2-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	300/5	63441-16		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВГ-110-0,2S	0,2S	300/5	63441-16		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
762	Булак, Ввод Т4-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	300/5	63441-16		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	300/5	63441-16		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
763	Булак, Ввод Т5-110 кВ	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТТ	С	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	15852-96		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
764	Булак, Ввод Т6-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S		0,2S	200/1			63441-16
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S		0,2S	200/1			63441-16
		ТТ	С	ТВГ-110-0,2S		0,2S	200/1			63441-16
		ТН	А	СРА-123		0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			15852-96
		ТН	В	СРА-123		0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			15852-96
		ТН	С	СРА-123		0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			15852-96
765	Булак, Ф-1 10 кВ ПЭ	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10		0,5S	100/5			32139-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10		0,5S	100/5			32139-06
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-1		0,5	10000/100			38394-08
			В							
С										
766	Булак, Ф-2 10 кВ ПЭ	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10		0,5S	200/5			32139-06
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10		0,5S	200/5			32139-06
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-1		0,5	10000/100			38394-08
			В							
С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
767	Булак, Ф-3 10 кВ СИП-ПЭ	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-1	0,5	10000/100	38394-08		
В									
С									
768	Булак, Ф-4 10 кВ СИП ПЭ	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-1	0,5	10000/100	38394-08		
В									
С									
769	Мирная, ВЛ-1-110 кВ Шелвогорская ТЭЦ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,5	300/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II*	0,5	300/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,5	300/5	26813-06		
		ТН	А	СПА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	В	СПА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	С	СПА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
770	Мирная, ВЛ-2-110 кВ ПС Первая	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,5	300/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,5	300/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,5	300/5	26813-06		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	47846-11		
771	Мирная, Ввод-110 кВ-Т1	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	400/5	63441-16		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	400/5	63441-16		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	47846-11		
772	Мирная, Ввод-110 кВ-Т2	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	400/5	63441-16		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	400/5	63441-16		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$	47846-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
773	Мирная, Ввод-110 кВ-Т3	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	400/5	63441-16		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	400/5	63441-16		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		
774	Мирная, Ввод-110 кВ-Т4	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТТ	С	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		
775	Мирная, Ввод-110 кВ-Т5	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТТ	В	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТТ	С	ТВГ-110-0,2S	0,2S	200/1	63441-16		
		ТН	А	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	В	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	С	СРА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47846-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
776	Борзя, ВЛ-98-110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТН	А	СПА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	В	СПА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	С	СПА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	47846-11		
777	Борзя, ВЛ-97-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТН	А	СПА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	В	СПА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	47846-11		
		ТН	С	СПА-123	0,5	110000: $\sqrt{3}/100: \sqrt{3}$	47846-11		
778	Борзя, Ф-2 10 кВ ПЭ Станция	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТЛП-10-6	0,5S	300/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10-6	0,5S	300/5	30709-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
			В						
С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
779	Борзя, Ф-10 10 кВ Соловьевск	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТЛП-10-6		0,5S	30/5			30709-11
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТЛП-10-6		0,5S	30/5			30709-11
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2		0,5	10000/100			16687-07
			В							
С										
780	Даурия, ВЛ-1-110 кВ (1 цепь)	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ®-110		0,2S	600/5			53971-13
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ®-110		0,2S	600/5			53971-13
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ®-110		0,2S	600/5			53971-13
		ТН	А	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			47844-11
		ТН	В	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			47844-11
		ТН	С	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			47844-11
781	Даурия, ВЛ-2-110 кВ (2 цепь)	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ®-110		0,2S	300/5			53971-13
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ®-110		0,2S	300/5			53971-13
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ®-110		0,2S	300/5			53971-13
		ТН	А	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			47844-11
		ТН	В	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			47844-11
		ТН	С	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}/100$: $\sqrt{3}$			47844-11

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
782	Даурия, Ввод Т1,2-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-110	0,2S	300/1	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®-110	0,2S	300/1	52619-13		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
783	Даурия, Ввод Т3.1-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТН	А	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
784	Даурия, Ввод Т3.2-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТН	А	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
785	Даурия, Ввод Т4-110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-20	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-110		0,2S	200/1			52619-13
		ТТ	В	-		-	-			-
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®-110		0,2S	200/1			52619-13
		ТН	А	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			47844-11
		ТН	В	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			47844-11
		ТН	С	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			47844-11
786	Даурия, Ввод Т5-110 кВ	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-110		0,2S	200/1			52619-13
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®-110		0,2S	200/1			52619-13
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®-110		0,2S	200/1			52619-13
		ТН	А	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			47844-11
		ТН	В	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			47844-11
		ТН	С	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			47844-11
787	Даурия, Ввод Т6-110 кВ	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16	
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-110		0,2S	200/1			52619-13
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®-110		0,2S	200/1			52619-13
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®-110		0,2S	200/1			52619-13
		ТН	А	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			47844-11
		ТН	В	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			47844-11
		ТН	С	СРВ 123		0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$			47844-11

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
788	Забайкальск, ВЛ-1-110 кВ (1 цепь)	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТРТ-УЭТМ®-110	0,2S	300/5	53971-13		
		ТТ	В	ТРТ-УЭТМ®-110	0,2S	300/5	53971-13		
		ТТ	С	ТРТ-УЭТМ®-110	0,2S	300/5	53971-13		
		ТН	А	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
789	Забайкальск, ВЛ-2-110 кВ (2 цепь)	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТРТ-УЭТМ®-110	0,2S	300/5	53971-13		
		ТТ	В	ТРТ-УЭТМ®-110	0,2S	300/5	53971-13		
		ТТ	С	ТРТ-УЭТМ®-110	0,2S	300/5	53971-13		
		ТН	А	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
790	Забайкальск, Ввод Т1-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТН	А	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
791	Забайкальск, Ввод Т2-110 кВ	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ@-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ@-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТН	А	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
792	Забайкальск, Ввод Т3-110 кВ	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ@-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ@-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ@-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТН	А	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
793	Забайкальск, Ввод Т4-110 кВ	Счетчик	A1802RL-P4G-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. №17049-14	УСВ-3 рег. №64242-16
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ@-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ@-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ@-110	0,2S	200/1	52619-13		
		ТН	А	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	110000: $\sqrt{3}$ / 100: $\sqrt{3}$	47844-11		

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1	2	3	4
1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 72, 73, 86, 87, 104, 105, 112, 113, 127, 128, 171, 172, 185, 186, 197, 198, 206, 207, 218, 219, 232, 233, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 263, 264, 276, 277, 288, 289, 299, 300, 301, 302, 313, 314, 315, 316, 342, 343, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 503, 504, 505, 506, 584, 585, 586, 587, 605, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 682, 683, 684, 685	Активная Реактивная	0,5 1,3	1,9 4,0
3, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 67, 69, 71, 74, 75, 78, 79, 100, 106, 107, 108, 109, 149, 156, 199, 203, 220, 221, 222, 223, 234, 235, 236, 238, 239, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 282, 283, 294, 295, 321, 322, 348, 366, 367, 372, 415, 418, 422, 423, 439, 451, 452, 454, 456, 474, 475, 476, 492, 511, 530, 538, 540, 541, 560, 576, 588, 589, 622, 642, 643, 674, 722, 723, 729, 741, 744	Активная Реактивная	1,0 1,8	2,8 4,0
4, 5, 6, 25, 26, 35, 37, 38, 44, 45, 57, 60, 63, 68, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 94, 96, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 141, 145, 146, 153, 169, 178, 183, 200, 201, 202, 204, 212, 213, 224, 225, 226, 237, 258, 260, 273, 275, 285, 286, 287, 296, 298, 309, 310, 349, 352, 353, 368, 370, 373, 393, 394, 411, 412, 440, 458, 459, 472, 473, 480, 481, 493, 494, 507, 508, 512, 523, 524, 525, 526, 527, 539, 542, 543, 546, 549, 550, 551, 564, 579, 590, 591, 592, 596, 597, 623, 626, 627, 640, 641, 675, 688, 689, 724	Активная	1,0	2,8

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
7, 8, 9, 10, 31, 47, 48, 49, 50, 65, 66, 76, 77, 95, 97, 115, 116, 126, 132, 133, 139, 140, 142, 144, 150, 151, 154, 164, 167, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 205, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 227, 229, 230, 231, 240, 242, 259, 261, 274, 284, 293, 297, 311, 312, 320, 323, 324, 325, 330, 331, 346, 347, 350, 351, 354, 355, 365, 369, 371, 374, 384, 389, 390, 391, 392, 407, 408, 414, 416, 417, 419, 420, 441, 457, 461, 462, 463, 477, 478, 479, 489, 495, 496, 497, 517, 518, 521, 522, 528, 529, 544, 545, 547, 554, 555, 577, 578, 593, 606, 610, 611, 621, 671, 677, 679, 725, 727, 728, 730, 743, 746	Активная	1,2	5,7
11, 12, 13, 30, 51, 52, 70, 88, 89, 90, 91, 110, 111, 147, 148, 152, 155, 161, 162, 163, 165, 166, 175, 176, 179, 189, 190, 191, 208, 209, 241, 262, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 278, 279, 280, 281, 290, 291, 292, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 317, 318, 319, 328, 329, 344, 345, 362, 363, 364, 380, 381, 382, 383, 395, 409, 410, 421, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 453, 490, 491, 509, 510, 514, 519, 520, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 571, 572, 573, 574, 575, 594, 598, 607, 608, 609, 624, 625, 628, 629, 630, 654, 655, 656, 657, 670, 672, 673, 686, 687, 710, 711, 712, 713, 718, 719, 720, 721, 726, 737, 738, 739, 740, 742, 745, 747	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,7 3,5
21, 39, 43, 114, 129, 379, 429, 430, 431, 432, 446, 447, 448, 449, 450, 468, 469, 470, 471, 486, 487, 515, 516, 567, 568, 569, 570, 636, 637, 638, 639, 735, 736, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793	Активная Реактивная	0,5 1,1	1,9 2,0
24, 29, 98, 99, 117, 157, 158	Активная Реактивная	0,8 1,5	2,2 2,1
41, 42, 61, 62, 130, 131, 159, 160, 245, 327, 375, 376, 377, 378, 385, 386, 387, 388, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 534, 535, 536, 537, 604, 652, 653, 668, 669, 706, 707, 708, 709, 716, 717	Активная Реактивная	0,5 1,3	1,9 4,0
46, 134, 143	Активная Реактивная	1,0 2,3	3,0 2,2

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
92, 93, 442, 460, 488, 498, 513, 548, 595, 599, 678, 699	Активная	1,2	5,1
101, 102, 103, 177, 228, 243, 244, 413, 455, 499, 690, 691, 692, 695, 697, 700	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,1 4,4
135, 136, 137, 138	Активная Реактивная	1,0 2,4	4,8 4,4
326, 785	Активная Реактивная	0,5 1,1	1,9 2,0
332, 333, 646, 647	Активная Реактивная	1,0 2,2	5,6 3,4
334, 335, 337, 341, 645	Активная	1,0	5,6
336, 339, 340, 644	Активная	0,8	2,6
338, 658, 659	Активная Реактивная	0,8 1,4	2,6 4,0
396, 531, 532, 553, 565, 566, 612, 613, 650, 651	Активная	1,0	5,6
397, 398, 399, 424, 425, 426, 427, 428, 443, 444, 445, 464, 465, 466, 467, 482, 483, 484, 485, 500, 501, 502, 533, 552, 580, 581, 582, 583, 600, 601, 602, 603, 631, 632, 633, 634, 635, 648, 649, 666, 667, 680, 681, 702, 703, 704, 705, 714, 715, 731, 732, 733, 734	Активная	1,0	5,0
660, 661, 662, 663, 665	Активная Реактивная	1,0 2,2	5,0 4,4
664	Активная	1,0	5,0
676	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,7 4,3
693, 694, 698, 701	Активная Реактивная	1,0 2,3	3,0 2,2
696	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,1 4,0
748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777	Активная Реактивная	0,8 1,7	2,2 4,0
755, 756, 757, 758, 765, 766, 767, 768, 778, 779	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,1 4,4
769, 770	Активная Реактивная	1,1 2,3	5,5 3,5
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ($\pm\Delta$), 5 с		5	

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
<p>Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °С: - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 26035-83</p>	<p>от 99 до 101 100 0,87 от 49,85 до 50,15 от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +22</p>
<p>Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц</p>	<p>от 90 до 110 от 2(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4</p>
<p>диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков</p>	<p>от -45 до +40 от +5 до +35</p>
<p>- для УСПД - для сервера, УССВ</p>	<p>от +10 до +25 от +18 до +24</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</p>	
<p>счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч</p>	<p>120000 72 50000 72</p>

Продолжение таблицы 4

1	2
УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч	100000 45000 2
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	45 45 3 3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчиков электрической энергии;
 - УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
1	2	3
Трансформатор тока	ТВГ-УЭТМ®	37
Трансформатор тока	ТГФ 220-П*	45
Трансформатор тока	ТГФМ-220П*	1
Трансформатор тока	ТВ-3ТМ	3
Трансформатор тока	ТВГ-110-0,2S	33
Трансформатор тока	ТРГ-110 П*	24
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-110	15
Трансформатор тока	ТОГФ-220	1
Трансформатор тока	ТОГФ-220	14
Трансформатор тока	ТБМО-220 УХЛ1	198
Трансформатор тока	ТБМО-220 УХЛ1	40
Трансформатор тока	ТБМО-220 УХЛ1	32
Трансформатор тока	ТБМО-220 УХЛ1	98
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	9
Трансформатор тока	TG 245 УХЛ1	7
Трансформатор тока	ІМВ 123	6
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-35	15
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1, ТФНД-35М	189
Трансформатор тока	ТФМ-35-П	10
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А-У1, ТФН-35М	71

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	ТФЗМ 35А-ХЛ1	30
Трансформатор тока	ТВ-35 ХЛ2	4
Трансформатор тока	ТОЛ-35 III-IV	2
Трансформатор тока	ТОЛ 35	6
Трансформатор тока	ТОЛ-35	2
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-35-IV	4
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-35	2
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	48
Трансформатор тока	ТЛК-СТ-35	18
Трансформатор тока	ТГМ-35 УХЛ1	104
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-21	18
Трансформатор тока	GI-36	4
Трансформатор тока	GIF 40,5	2
Трансформатор тока	GIF 40,5	5
Трансформатор тока	ТЛП-10-6	4
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	26
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-21	16
Трансформатор тока	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	6
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	6
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	90
Трансформатор тока	ТПЛ-10	53
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	6
Трансформатор тока	ТЛМ-10	32
Трансформатор тока	ТЛМ-10	2
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	4
Трансформатор тока	ТЛО-10	252
Трансформатор тока	ТВК-10	16
Трансформатор тока	ТВК-10	4
Трансформатор тока	ТОЛ-10	14
Трансформатор тока	ТОЛ-10	2
Трансформатор тока	ТОЛ-10 УТ2	2
Трансформатор тока	ТОЛ 10-1	18
Трансформатор тока	ТОЛ-К-10	4
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	3
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	6
Трансформатор тока	Т-0,66	155
Трансформатор тока	Т-0,66	4
Трансформатор тока	ТШП-0,66	12
Трансформатор тока	ТШП-0,66	2
Трансформатор напряжения	СРА-123	27
Трансформатор напряжения	СРА-123	39
Трансформатор напряжения	СРВ 123	6
Трансформатор напряжения	СРВ 123	42
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	447
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	12
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10И	36

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35 У1	2
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65 У1	490
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95 УХЛ2	16
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95 УХЛ2	119
Трансформатор напряжения	НАМИ-10 У2	14
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	4
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2 УХЛ2	10
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-10-1	4
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-6-3	8
Трансформатор напряжения	НТАМИ-10 У3	7
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	108
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег.№ 16666-97)	653
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№ 31857-06)	76
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№ 31857-11)	58
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№ 31857-20)	6
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	5
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1
Формуляр	71319484.411711.001.47. ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Забайкальской ЖД - филиала ОАО «РЖД»». Методика измерений аттестована ФГБУ «ВНИИМС», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311787.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727

Юридический адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный,
ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный,
ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

